

حاضرین در جلسه: آقایان مهندسین صادق زاده، فرحناکی مقدم، الاهی، عبدالهی، ضرابی، توسن، باقری و خانم ها مهندسین ملیحه کریمی، فاطمه کریمی و نیره اکبری

موضوع جلسه: جلسه مشترک فیما بین کمیته های تخصصی عمران و معماری

جلسه رأس ساعت ۱۸:۳۰ آغاز و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مصوب گردید:

مسئول پیگیری	مصوبات
کمیته تخصصی عمران	۱- تعداد پله براساس فرمول مندرج در مبحث ۴ و براساس کف پله حداقل ۲۸ سانتی متر کنترل گردد.
کمیته تخصصی معماری	۲- خط سرگیر پله در طراحی معماری لحاظ گردد.
کمیته تخصصی معماری	۳- مقرر گردید ستون گذاری اولیه توسط طراحان معمار صورت گیرد.
کمیته تخصصی معماری	۴- ابعاد استاندارد کابین آسانسور در نقشه ها لحاظ گردد.
کمیته تخصصی معماری	۵- علاوه بر پلان معماری و اندازه گذاری، سایت پلان نیز برای طراحان سازه ارسال گردد. بعلاوه کد گذاری ترازهای سقف
کمیته تخصصی معماری	۶- برای طراحی نما حتماً پیوست سازه ای تهیه گردد.
کمیته تخصصی عمران	۷- بررسی عدم تداخل چاله آسانسور با فونداسیون
کمیته تخصصی معماری	۸- برای کرسی چینی (عایق کاری) قید استفاده از ملات ۲ به ۱ در نقشه ها درج شود.
کمیته تخصصی عمران	۹- عرض مفید ۱/۱۰ برای پله و عدم تداخل تیربتنی با فضای مفید (رعایت شانه گیر) در طراحی سازه مدنظر قرار گیرد.
جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پایان رسید.	