

**حاضرین در جلسه:** آقایان مهندسین صدقی، اسماعیل زاده، مددی، زرگران، زمانی، عبدی، دادالهی و علیدوست

**موضوع جلسه:** جلسه کمیته تخصصی برق (ناظرین و طراحان با هدف ایجاد وحدت رویه در نظارت ساختمان ها)

جلسه رأس ساعت ۱۸:۰۰ آغاز و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مصوب گردید:

مسئول پیگیری	مصوبات
آقای مهندس صدقی	۱- نظارت ساختمانها بر اساس چک لیست نظارت تهیه شده توسط نمایندگی صورت پذیرفته و ناظرین محترم توجه لازم به این چک لیست را داشته باشند.
ناظرین محترم برق	۲- جزئیات همبندی ساختمانها مطابق دیتیل مصوب کمیته تخصصی برق از سه نقطه با سیم نمره ۳,۵ به جعبه همبندی برده شود و سپس با سیم نمره ۶ داخل لوله به تابلو برق ساختمان وصل گردد. (شینه ارت)
ناظرین محترم برق	۳- نسبت به رعایت حریم تأسیسات برقی، مکانیکی و گاز به ویژه محل نصب پکیج، روشویی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و شیر گاز توصیه لازم به مالک انجام و دقت نظر بیشتری اعمال گردد.
ناظرین محترم برق	۴- در خصوص مواردی که آئین نامه چند روش مختلف را مجاز دانسته اولویت با نقشه بوده و در صورت مشخص نبودن در نقشه ی طراح محترم نسبت به اعلام نظر براساس اصل وحدت رویه اقدام گردد.
جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پایان رسید.	